



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,0250 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L
Pozo La Feria	Calle Antonio Dueñas Orozco y Periférico, Zona Industrial de Torreón	POZO FUERA DE SERVICIO				
Pozo San Agustín	Al finalizar el Fracc. San Agustín	15-00482	23 de noviembre de 2015	11:05	0.0347	<0,005
Pozo N° 1	Av. J. Serrano entre A. Dueñez y A. Gómez Torres Zona Industrial	15-00542	7 de diciembre de 2015	11:20	0.0071	<0,005
Pozo N° 2 Reposición	Calle Paseo del Algodón S/N Fracc. San José de los Viñedos	15-00497	25 de noviembre de 2015	11:58	0.0106	<0,005
Pozo N° 3 Reposición	Paseo de la Amistad, Fracc. La Amistad	15-00494	25 de noviembre de 2015	10:30	0.0068	<0,005
Pozo N° 4 Reposición	Cerrada San Rafael y Av. Van Gogh Fracc. Residencial los Fresnos	15-00460	18 de noviembre de 2015	11:13	0.0336	<0,005
Pozo N° 5	Blvd. Constitución N° 639 Pte. (Oficinas Centrales de SIMAS)	15-00302	14 de septiembre de 2015	10:05	0.0113	<0,005
Pozo N° 6 Reposición Nuevo	Av. Universidad y Calle Villas del Torreón Fracc. Rincón la Merced	15-00488	24 de noviembre de 2015	10:20	0.0426	<0,005
Pozo N° 7 Reposición	Calz. Cádiz esquina con C. Pavorreal Col. Torreón Residencial	15-00416	2 de noviembre de 2015	10:42	0.0145	<0,005
Pozo N° 08	C. Guanajuato, Col. Las Luisas	15-00476	20 de noviembre de 2015	11:56	0.0250	<0,005
Pozo N° 9 Reposición	Calle J. González Calderón y A. Urraza, Col. Amp. los Ángeles	15-00303	14 de septiembre de 2015	10:50	0.0141	<0,005
Pozo N° 10 Reposición Nuevo	Ave. Che Guevara entre Sinaloa y Zacatecas Col. Las Luisas	15-00469	19 de noviembre de 2015	12:06	0.0245	<0,005
Pozo N° 11	Calz. Manuel Ávila C. y Av. Aeropuerto Col. Magdalenas	15-00383	20 de octubre de 2015	11:34	0.0180	<0,005
Pozo N° 12	Prol. Sonora y Av. Baja California Col. Victoria	15-00331	23 de septiembre de 2015	11:57	0.0168	<0,005
Pozo N° 13 Reposición	Calle Donato Guerra entre Av. Abasolo y Av. Ocampo, Col. Centro	15-00317	21 de septiembre de 2015	11:14	0.0128	<0,005
Pozo N° 14 Reposición	Priv. Reforma entre Calle Acuña y Rodríguez Col. Esparza	15-00324	22 de septiembre de 2015	11:25	0.0147	<0,005
Pozo N° 15 Reposición	Circuito del Brazalete y Calle Mancuernillas, Col. Villas de la Joya	15-00512	1 de diciembre de 2015	11:15	0.0152	<0,005
Pozo N° 16	Río Suchiate esquina con Río Guadalquivir Col. Estrella	POZO FUERA DE SERVICIO				
Pozo N° 16 Reposición	Av. Praxedis Guerrero entre Calle Huachichiles y Calle Zapotecos, Col. Palmas San Isidro	15-00438	10 de noviembre de 2015	11:42	0.0073	<0,005
Pozo N° 17	Blvd. Diagonal Reforma y Av. Fco. Ealy Ortiz, Col. Moctezuma	15-00344	29 de septiembre de 2015	10:20	0.0089	<0,005
Pozo N° 18	Ave. Jacinto Canek en falda del cerro, Col. Camilo Torres	15-00396	26 de octubre de 2015	10:52	0.0210	<0,005
Pozo N° 18 Reposición	Calle Jacinto Canek y Rubén Jaramillo Col. Camilo Torres (faldas del cerro)	15-00395	26 de octubre de 2015	10:20	0.0265	<0,005
Pozo N° 19 Reposición	Av. Cipreses y Calle Laureles Col. Jardines de California	15-00308	17 de septiembre de 2015	10:05	0.0155	<0,005
Pozo N° 20	C. Río Tamesis y Calle Río Nazas (Area Verde) Col. Estrella	15-00368	16 de octubre de 2015	10:40	0.0150	<0,005
Pozo N° 21	C. Novena entre Av. A. Cárdenas y Av. Guadalajara Col. Nueva Los Ángeles	15-00354	30 de septiembre de 2015	11:48	0.0128	<0,005
Pozo N° 22 Reposición	Calle Viena y Ave. Roma, Col. San Isidro	15-00436	10 de noviembre de 2015	10:48	0.0213	<0,005

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,0250 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L
Pozo Nº 23 Reposición	Blvd. de los Grandes Pintores y Calz. de los Pensadores Residencial Los Fresnos	15-00371	16 de octubre de 2015	12:40	0.0214	<0,005
Pozo Nº 24	Calle 10 N° 1125 Nte. entre Av. Álvarez y Av. Artes Gráficas	15-00352	30 de septiembre de 2015	10:37	0.0101	<0,005
Pozo Nº 25 Reposición	Ejido Ignacio Allende	15-00370	16 de octubre de 2015	12:00	0.0245	<0,005
Pozo Nº 26 Reposición	Calz. Avila Camacho y Calle Aztecas, Unidad Deportiva Aeropuerto, Col. Carolinas	15-00382	20 de octubre de 2015	11:00	0.0222	<0,005
Pozo Nº 27 Reposición	Col. Fidel Velazquez	15-00376	19 de octubre de 2015	12:40	0.0250	<0,005
Pozo Nº 28 Reposición	Paseo de los Patos N° 609 Col. Campestre la Rosita	15-00422	4 de noviembre de 2015	10:20	0.0127	<0,005
Pozo Nº 29	Paseo de las Águilas y Calle Fresnos Col. Jacarandas	15-00361	15 de octubre de 2015	11:30	0.0062	<0,005
Pozo Nº 30	Calz. Industria y Av. Gustavo A. Madero Col. Compresora	15-00391	21 de octubre de 2015	11:40	0.0240	<0,005
Pozo Nº 31 Reposición	Av. José F. Ortiz y Av. José del Cueto Col. Las Margaritas	15-00323	22 de septiembre de 2015	10:41	0.0177	0.015
Pozo Nº 32 Reposición	C. Córdoba entre P. de la Soledad y C. del Sol Col. Amp. La Rosita	POZO FUERA DE SERVICIO				
Pozo Nº 32 Reposición Nuevo	Carretera Torreón Matamoros y Blvd. Rodríguez Triana	15-00490	24 de noviembre de 2015	11:28	0.0252	<0,005
Pozo Nº 33 Reposición	Carretera Torreón-Matamoros y Calle 47 Fracc. Barcelona (atrás de Miña Gas)	15-00415	2 de noviembre de 2015	10:10	0.0127	<0,005
Pozo Nº 34	Av. Zuloaga y Calle Arocena Col. Los Ángeles	15-00322	22 de septiembre de 2015	10:00	0.0110	<0,005
Pozo Nº 35 Reposición	Av. Presa Francisco Villa y Calle Presa Falcón Col. Rovirosa Wade	POZO EN MANTENIMIENTO				
Pozo Nº 36	Calz. Nogales entre C. Petirrojos y P. Jacarandas Col. Villa Jacarandas	15-00444	11 de noviembre de 2015	09:22	0.0116	<0,005
Pozo Nº 37	Calz. Cuauhtémoc entre Av. Abasolo y Ocampo (dentro del Bosque Venustiano Carranza)	15-00316	21 de septiembre de 2015	10:46	0.0082	0.005
Pozo Nº 38 Reposición	Calle Manuel Gutiérrez Nájera y Mariano Azeula Fracc. San Agustín (Ejido San Agustín)	15-00481	23 de noviembre de 2015	10:25	0.0313	<0,005
Pozo Nº 39	C. Fco. I. Madero y Av. Cueva del Tabaco Col. Lázaro Cárdenas	15-00403	27 de octubre de 2015	11:05	0.0236	<0,005
Pozo Nº 40	Carr. Torreón-Matamoros N° 6801 Col. Valle Oriente	15-00517	2 de diciembre de 2015	10:36	0.0124	<0,005
Pozo Nº 41	Av. Allende y Calle Leandro Valle (en la Alameda Zaragoza), Col. Centro	15-00318	21 de septiembre de 2015	11:51	0.0088	<0,005
Pozo Nº 42	Av. J. Terrazas y Gral. E. Ortiz, Col. Ampl. Los Ángeles	15-00364	15 de octubre de 2015	12:51	0.0089	<0,005
Pozo Nº 43 Reposición	Av. Independencia, Col. San Joaquín	15-00388	21 de octubre de 2015	09:18	0.0250	<0,005
Pozo Nº 44	Calz. División del Nte. entre C. Lago de Gpe. y C. Loja Col. Merced II	15-00417	2 de noviembre de 2015	11:15	0.0074	<0,005
Pozo Nº 45 Reposición	Blvd. México entre Calle Argentina y Calle Puerto Rico Col. Latinoamericana (Frente al CE.RE.SO.)	15-00519	2 de diciembre de 2015	11:20	0.0229	<0,005
Pozo Nº 46	Calz. Industria N° 150 Col. Compresora	15-00389	21 de octubre de 2015	10:40	0.0251	<0,005
Pozo Nº 47 Reposición	Calle Tamaulipas y Ave. Plan de Ayala Col. Las Luisas	15-00467	19 de noviembre de 2015	11:16	0.0250	<0,005



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,0250 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L
Pozo Nº 48	Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	15-00509	1 de diciembre de 2015	09:50	0.0058	<0,005
Pozo Nº 48 Reposición	Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	15-00529	3 de diciembre de 2015	12:03	0.0245	<0,005
Pozo Nº 49	Blvd. Constitución Nº 2200 Ote. Col. Nueva San Isidro	15-00458	18 de noviembre de 2015	10:00	0.0189	<0,005
Pozo Nº 50	Calz. Peñoles Col. Zacatecas	15-00552	14 de diciembre de 2015	11:15	0.0079	<0,005
Pozo Nº 50 Reposición	Prol. Colón dentro del predio de Peñoles, Col. Luis Echeverría Alvarez	15-00551	14 de diciembre de 2015	10:50	0.0114	<0,005
Pozo Nº 51	Prol. Bravo entre Calle Guayana y Av. Brasil, Colonia Aviación	15-00410	28 de octubre de 2015	09:00	0.0104	<0,005
Pozo Nº 52	Av. de las Joyas y Calle Aguamarina Fracc. Residencial del Norte	POZO FUERA DE SERVICIO				
Pozo Nº 53 Reposición	Paseo del Olimpo y Calle Viento Norte Col. Campestre la Rosita	15-00424	4 de noviembre de 2015	11:21	0.0182	<0,005
Pozo Nº 54 Reposición	Calle Durango y Calle Che Guevara Col. Las Luisas	15-00468	19 de noviembre de 2015	11:40	0.0247	<0,005
Pozo Nº 55	Av. Allende Nº 5052 Ote. Col. Nueva California	15-00411	28 de octubre de 2015	09:31	0.0120	<0,005
Pozo Nº 56	Priv. Nogalar y Calle Central, Fracc. Arboledas	15-00452	12 de noviembre de 2015	11:25	0.0155	<0,005
Pozo Nº 57	Prol. Calz. Gómez Morín, Parque Industrial LAJAT I	POZO FUERA DE SERVICIO				
Pozo Nº 58	Calle 6 de Octubre Col. Lázaro Cárdenas (Noas I)	15-00340	28 de septiembre de 2015	12:24	0.0224	<0,005
Pozo Nº 59	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas(Noas II)	15-00339	28 de septiembre de 2015	11:56	0.0233	<0,005
Pozo Nº 60	Calle 35 y Priv. Dr. Mora Col. Nuevo Torreón	15-00381	20 de octubre de 2015	10:24	0.0107	<0,005
Pozo Nº 61 Reposición	Calz. Francisco Sarabia Fracc. San Felipe	15-00451	12 de noviembre de 2015	10:58	0.0145	<0,005
Pozo Nº 62 Reposición	Calz. Valle Oriente entre Nado y Nochistlan, Col. Valle Oriente	15-00375	19 de octubre de 2015	12:00	0.0194	<0,005
Pozo Nº 63	Av. Gómez Palacio y Calle Cuéncame Col. Nva. Laguna Sur	15-00459	18 de noviembre de 2015	10:36	0.0221	<0,005
Pozo Nº 64	Blvd. de la Libertad y Calz. La Campana, Fracc. Cd. Nazas	15-00516	2 de diciembre de 2015	10:10	0.0190	<0,005
Pozo Nº 65	Calz. Lázaro Cárdenas y C. Héroes de Tonolita, Col. Lázaro Cárdenas	15-00553	14 de diciembre de 2015	11:50	0.0034	<0,005
Pozo Nº 66	Calle Yucatán y Av. Che Guevara Col. Las Luisas	15-00465	19 de noviembre de 2015	10:30	0.0241	<0,005
Pozo Nº 67	Atrás del Campo de Beis Bol de Peñoles	15-00554	14 de diciembre de 2015	12:22	0.0044	<0,005
Pozo Nº 69	Av. Valle Hondo y Blvd. Monte Real, Fracc. Monte Real	15-00525	3 de diciembre de 2015	10:11	0.0239	<0,005
Pozo Nº 70	Calz. Raúl Madero y Pról. Colón, Col. Luis Echeverría Alvarez	15-00401	27 de octubre de 2015	10:00	0.0227	<0,005
Pozo Nº 71	Av. Presidente Carranza y Calle 12, Col. Centro	15-00315	21 de septiembre de 2015	10:15	0.0085	<0,005
Pozo Nº 72	Calle del Panteón y Av. Constitución, Col. Aquiles Serdán	15-00330	23 de septiembre de 2015	11:28	0.0248	<0,005



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

**EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.
2A EVALUACION DEL 2015**

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,0250 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L
Pozo Nº 74	C. Campo de la Viña esq. C. Campo de Lilis Col. Campo Nuevo Zaragoza	15-00527	3 de diciembre de 2015	10:58	0.0250	<0,005
Pozo Nº 75	Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Fracc. Residencial Senderos	15-00532	5 de diciembre de 2015	09:30	0.0100	<0,005
Pozo Nº 75 Reposición	Cerrada Lentiscos Fracc. Ampliación Senderos	15-00536	5 de diciembre de 2015	10:16	0.0700	<0,005
Pozo Nº 76	Blvd. Torreón - Matamoros, Ciudad Universitaria U.A. de C.	15-00520	2 de diciembre de 2015	11:46	0.0178	<0,005
Pozo Nº 77	Av. Venezuela y Calle Flor de Azafrán, Fracc. Las Flores	15-00518	2 de diciembre de 2015	10:57	0.0228	<0,005
Pozo Nº 78	Av. Cerro de las Calabazas y Calle Argentita Fracc. Pedregal del Valle	15-00511	1 de diciembre de 2015	10:47	0.0247	<0,005
Pozo Nº 79	Ejido Ricardo Flores Magon	15-00534	5 de diciembre de 2015	09:48	0.0430	<0,005
Pozo Nº 80	A. Mondragon y Adolfo Aymes Col. Nueva los Angeles (Plaza Publica)	15-00353	30 de septiembre de 2015	11:16	0.0147	<0,005
Pozo Nº 81	Areas Verdes y Guatemala Col. San Salvador Allende	15-00369	16 de octubre de 2015	11:22	0.0108	<0,005
Pozo Nº 82	Calz. Mexico y Ave Juarez	15-00455	14 de noviembre de 2015	14:30	0.0413	<0,005
Pozo Nº 83	Av. Universidad y Calle Onix Col. Joyas del Ote	15-00528	3 de diciembre de 2015	11:34	0.0227	0.010

* Límite Permisible de acuerdo a : NOM-127-SSA1-1994, Con Modificación en Noviembre de 2000

Método de Análisis: NOM-117-SSA1-1994

FECHA DE ACTUALIZACION: 02 MARZO DE 2016

RESPONSABLE: ING PANTALEON ORIGINALES REQUEJO.- GERENTE DE SANEAMIENTO